



СпецСтрой-Климат

# ООО "СПЕЦСТРОЙ-КЛИМАТ"

386231, РИ, г. Карабулак,  
ул. Османова, д 136  
тел: 89280960209...  
Email: ooo.ssk06@mail.ru

Исх. №311 от 21.12.2023 г.

Директору ГБОУ «СОШ №1  
с. п. Верхние Ачалуки»  
Аушевой З. Я.

Уважаемая Залина Якубовна!

с 21.11.2023 г. наблюдалось отклонение параметров поступающей электроэнергии на котельную ГБОУ «СОШ №1 с. п. Верхние Ачалуки», превышающее допустимые нормы (фазное -178 В, линейное-346 В), в связи с чем, 21.12.2023г., котельная была отключена. Во избежание дальнейшего выхода из строя оборудования котельной, в следствии систематического отклонения параметров поступающей электроэнергии, ставим Вас в известность о необходимости принятия неотложных мер с целью повышения качества поступающей электроэнергии.  
В связи с этим доводим до Вашего сведения, что дальнейшая работа котельной при таких параметрах поступающей электроэнергии, невозможна.

ООО «СПЕЦСТРОЙ-КЛИМАТ»  
Исполнительный  
директор

Т. М. Дудургов